



श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

शिर्डी : पोष्ट : शिर्डी - ४२३ १०९, ता. राहता, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र (भारत).
दुर्घटना : +९१-२४२३-२५८५०० फॉक्स : +९१-२४२३-२५८७७०, टेलिग्राम : साईनाथ, शिर्डी.

रजि.नं. : ई-६९, अहमदनगर

जा.नं. एसएसटी/मेक्निकल/

/2022

दिनांक :

प्रति,

विषय : आर.ओ. प्लॅन्ट पुरवठा करणेबाबत..

श्री साईबाबा संस्थानचे वेगवेगळे ठिकाणी पिण्याचे शुद्ध पाण्यासाठी 250 लि.चे आर.ओ. खालील स्पेसिफिकेशन व अटी / शर्ती नुसार आपले दरपत्रक पाठविणेचे करावे.

Sr. No.	Description	Qty	Rate	Total
1.	Supply Installation & Commissioning of RO Plant Capacity - 250 Ltr/Ph	05		

Technical specification	250 LPH
Pure water recovery.	Up to 70 %
Output flow rate	250 liters/hour
Dimensions L x W x H	5ft X 2.5 ft x 4.5ft
Inlet Opening	Inlet Opening 1/2 BSP male thread
Inlet pressure	1.0 kg/cm ² max
Inlet turbidity	Less than 5 NTU
Maximum inlet water TDS	Up to 1500 ppm
Iron, silica Mn NIL	Nil
Free Chlorine	Less Than 0.5 ppm
Operating Voltage	230 + 10% VAC
Power consumption	600 watts Max
Raw water pump	0.5 HP (make- LEO/CRI/LUBI/SHAKTI)
High pressure pump	2/9 or 2/11(make: LEO/CRI/LUBI/SHAKTI)
Pre filtration system	12 x 48 vessels (make - TATA/Aventura/pentair) & MPV(3/4 inch)
Carbon	700IV
Sand	6mm to 8mm
RO membrane	4040 (make- GE/LG/HJC/Hydroneotic)
Water sever cartridge	20" x 4" jumbo housing
ESS	Electrolytic Sanitizing System
Dynamic monitor & controller	TDS, Cartridge life, power on No water

पान नंबर 2 वर..



मुंबई :

साईनिकेतन, C08, ब, डॉ. आंबेडकर मार्ग, दादर, मुंबई - ४०० ०९४

दुर्घटना : +९१-२२-२४१६६५५६ फॉक्स : +९१-२२-२४१५०७९८. टेलिग्राम - साईनिकेतन, मुंबई.


• Website : <http://www.shrisaibabasansthan.org> / www.sai.org.in • Email : sai@saibaba.org.in.

कृत्रिम इंटरफ़ेस कॉम्पनी नांगपांडि गावांचा मुद्रा
विकल्प : शिरी

... 2 ...

अटी / शर्ती...

1. आर.ओ.प्लॅन्ट पुरवठा असे पाकीटावर स्पष्ट उल्लेख करून, कोटेशन मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिरी, ता. राहाता, जि. अहमदनगर पिन नं. 423 109 यांचे नावे दिनांक ०५/०८ /2022 पर्यंत पाठवावे. उशीरा आलेल्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणारा नाही.
2. दर हे GST सह सर्व वाहतुक व मजूरी खर्चासह घावयाचे आहे.
3. आर. ओ. प्लॅन्ट पुरवठा करणेचा कालावधी कायदेश दिलेणासून 30 दिवस असेल.
4. उपरोक्त कालावधीमध्ये पुरवठा न केलेस प्रति दिन 100/- प्रमाणे दंडाची रक्कम देय बिलातून वसूल करणेत येईल.
5. एकूण बिलाची 95% रक्कम काम पुर्ण झालेनतर 15 दिवसात RTGS द्वारे अदा करणेत येईल, त्याकामी अँडव्हान्स दिला जाणार नाही. उर्वरीत 5% रक्कम 1 वर्ष कालावधीकरीता सुरक्षा अनामत म्हणून राहील.
6. सदर खरेदी कामी वाद निर्माण झालेस राहाता कोर्टाच्या न्याय कक्षेत राहील


(संजय जोशी) 12.3

कार्यकारी अभियंता

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिरी

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मान्यतेने