



श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

शिर्डी : पोस्ट : शिर्डी - ४२३ १०९, ता. राहाता, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र (भारत).
दुरध्वनी : +९१-२४२३-२५८५०० फॉक्स : +९१-२४२३-२५८७७०, टेलिग्राम : साईनाथ, शिर्डी.

जा.नं.एसएसएस/वशी/मेक्निकल/ 4327 /2022

दिनांक : 04 MAR 2022

प्रति,

.....
.....
.....

विषय - वेगवेगळ्या इलेक्ट्रीक मोटार रिवायडिंग कामाचे दरपत्रक देणेबाबत...
महोदय,

श्री साईबाबा संस्थानचे वेगवेगळ्या मशिनरीचे खालीलप्रमाणे इलेक्ट्रीक मोटार रिवायडिंग करणेकरीता खालील अटी-शर्ती नुसार वार्षिक दर घ्यावयाचे आहेत.

अ.नं.	हॉसपॉवर तपशिल	फेज	रिवायडिंग दर सर्व करासंह दर
01	1 H.P.	I Phase	
		III Phase	
02	2 H.P.	I Phase	
		III Phase	
03	3 H.P.	I Phase	
		III Phase	
04	5 H.P	III Phase	
	7.5 H.P	III Phase	
	10 H.P	III Phase	
	15 H.P	III Phase	
	17 H.P	III Phase	
	20 H.P	III Phase	
	25 H.P	III Phase	
	29 H.P	III Phase	
	49 H.P	III Phase	
	73.50 H.P	III Phase	

अटी व शर्ती..

- १) रिवायडिंग कामाचे दर हे सर्व करासहीत असावेत.
- २) मोटार रिवायडिंग साठी वापरण्यात येणारी कॉपर वायर स्टॅण्डर्ड असावी.
- ३) प्रत्येक फेजचे रिवायडिंग फेरे हॉस पॉवर क्षमतेनुसार सारखे असावे.
- ४) मोटार वायंडिंग शॉट असल्यास मध्येच जोड न देता संपुर्ण कॉपर रिवायडिंग बदलावी लागेल.
- ५) मोटार रिवायडिंग नंतर वॉरनिशिंग करणे आवश्यक राहील.
- ६) इलेक्ट्रीक मोटार दुरुस्ती खर्चाबाबत उदा. शॉफ्ट रिपेरिंग, बेरिंग बदलणे, मशिनिंग करणे, इ. कामाबाबत संबंधीताकडून शाहनिशा झालेनंतरच काम करावे लागेल.
- ७) बेरिंग, ऑर्डिलसिल ई. ब्रॉडेड कंपनीचे वापरावे लागेल.
- ८) निम्नतम दरपत्रकाची निवड झालेनंतर कार्यदेशाच्या दिनांकापासुन पुढील एक वर्षापर्यंत तसेच पुढील कॉन्ट्रॅक्ट ची निवड होई पर्यंत मंजूर दरानेच रिवायडिंग चे काम करावे लागेल. त्यात कोणत्याही कारणास्तव दरवाढ दिली जाणार नाही.

पानं नं. 2 वर...




मुंबई : साईनिकेतन, ८०४, ब, डॉ. आंबेडकर मार्ग, बाबर, मुंबई - ४०० ०९४.

दुरध्वनी : +९१-२२-२४९६६५५६ फॉक्स : +९१-२२-२४९५०७९८. टेलिग्राम - साईनिकेतन, मुंबई.

website: <http://www.shrisaibabasansthan.org>, www.sai.org.in, *E-mail : sai.baba@sai.org.in, sai.baba@shreesaibabasansthan.org

... 2 ...

- 9) तरी उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे वरील अटी- शतीनुसार निमतम दर सिलबंद पाकिटात मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईवाबा विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी ता. राहाता, जिल्हा - अहमदनगर पिन - 423 109 या पत्त्यावर पाठवावेत, तसेच पाकिटाचर “ऐकेनिकल विधाग - इलेक्ट्रीक मोटार रिवायडींग कामाचे कोटेशन” असा वरील बाजुस ठर्नेखु असावा.
- 10) सदर कार्यी चाच उद्घवत्यास राहाता कोटाच्या न्याय कक्षेत राहील.
- 11) तरी सवाकरात सवाकर आपले कोटेशन हे दि. 15 / 03 /2022 पर्यंत आठवडा सुहीचे दिवसा व्यतिरिक्त संस्थानचे आवश्यक विभागास जागा करावे. मुदतीनंतर आलेल्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही.


A.3
(संजय जोरी)
प्र. कार्यकारी अभियता
श्री साईवाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी