



रजि.नं. : ई-६९, अहमदनगर

# श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

शिर्डी : पोस्ट : शिर्डी - ४२३ १०९, त. राहात, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र (भारत).

दुरध्वनी : +९१-२४२३-२५८ ५०० फॅक्स : +९१-२४२३-२५८ ७७०, टेलिग्राम : साईनाथ, शिर्डी.

55515-53011(11)/21/2024-MECHANICAL

/289961/2024

प्रागल्भ्यास, १३-ई : त. शिर्डी

जा.नं.एसएसएस/वशी/मेकॅनिकल/ 424 /2024

प्रति,

दिनांक :

29 FEB 2024

विषय - वेगवेगळ्या इलेक्ट्रीक मोटार रिवायडींग कामाचे दरपत्रक देणेबाबत...

महोदय,

श्री साईबाबा संस्थानचे वेगवेगळ्या मशिनरीचे खालीलप्रमाणे इलेक्ट्रीक मोटार रिवायडींग करणेकरीता खालील अटी-शर्ती नुसार वार्षिक दर घ्यावयाचे आहेत.

अ.नं.	हॉसपॉवर तपशिल	फेज	रिवायडींग दर सर्व करांसह दर
01	1 H.P.	I Phase	
		III Phase	
02	2 H.P.	I Phase	
		III Phase	
03	3 H.P.	I Phase	
		III Phase	
04	5 H.P.	III Phase	
	7.5 H.P.	III Phase	
	10 H.P.	III Phase	
	15 H.P.	III Phase	
	17 H.P.	III Phase	
	20 H.P.	III Phase	
	25 H.P.	III Phase	
	29 H.P.	III Phase	
	49 H.P.	III Phase	
	73.50 H.P.	III Phase	

अटी व शर्ती..

- 1) रिवायडींग कामाचे दर हे सर्व करांसहित असावेत.
- 2) मोटार रिवायडींग साठी वापरण्यात येणारी कॉपर वायर स्टॅण्डर्ड असावी, मोटार रिवायडींग नंतर वॉरनिशिंग करणे आवश्यक राहिल.
- 3) प्रत्येक फेजचे रिवायडींग फेरे हॉर्स पॉवर क्षमतेनुसार सारखे असावे.
- 4) मोटार वायडिंग शॉट असल्यास मध्येच जोड न देता संपूर्ण कॉपर रिवायडिंग बदलावी लागेल.
- 5) मोटार रिवायडींग केलेनंतर मोटार मशिनला अथवा युनिटला जोडून कार्यान्वीत करून देणेची जबाबदारी कॉन्ट्रॅक्टरची राहिल.

पानं नं. 2 वर...



मुंबई : साईनिकेतन, ८०४, ब, डॉ. आंबेडकर मार्ग, दादर, मुंबई - ४०० ०९४

दुरध्वनी : +९१-२२-२४९६६५५६ फॅक्स : +९१-२२-२४९५०७९८. टेलिग्राम - साईनिकेतन, मुंबई.

• Website : <http://www.shrisaibabasansthan.org> / [www.sai.org.in](http://www.sai.org.in) • Email : [saibaba@sai.org.in](mailto:saibaba@sai.org.in)

प्रमाणपत्र, १३-३ : न.ली.

6) मोटार रिवायडींग केलेनंतर मोटार संस्थानच्या संबंधीत युनिटला जोडलेनंतर मोटार तात्काळ जळालेस सदर मोटार कॉन्ट्रॉक्टर यांना पुन्हा विनामुल्य रिवायडींग करून घावी लागेल.

दिल्ली, प्रमाणपत्र : प्रमाणपत्र ०४० १४६-६९४६-११+ : प्रमाणपत्र ००१ १४६-६९४६-११+ : प्रमाणपत्र

7) इलेक्ट्रीक मोटार दुरुस्ती खर्चाबाबत उदा. शॉफ्ट रिपेरिंग, बेअरींग बदलणे, मशिनिंग करणे, इ. कामाबाबत संबंधीताकडून शहानिशा झालेनंतरच काम करावे लागेल. सदर स्पेअरपार्ट संस्थान मार्फत देणेत येईल.

8) निम्नतम दरपत्रकाची निवड झालेनंतर कार्यादेशाच्या दिनांकापासुन पुढील एक वर्षापर्यंत तसेच पुढील कॉन्ट्रॉक्टर ची निवड होई पर्यंत मंजूर दरानेच रिवायडींग चे काम करावे लागेल. त्यात कोणत्याही कारणास्तव दरवाढ दिली जाणार नाही.

9) उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे वरील अटी - शर्तीनुसार निम्नतम दर सिलबंद पाकिटात मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी ता. राहाता, जिल्हा - अहमदनगर पिन - 423 109 या पत्त्यावर पाठवावेत, तसेच पाकिटावर "मेकॅनिकल विभाग - इलेक्ट्रीक मोटार रिवायडींग कामाचे कोटेशन" असा वरील बाजुस उल्लेख असावा. आपले कोटेशन हे दि. 11 / 03 /2024 पर्यंत संस्थानचे आवक विभागात जमा करावे. मुदतीनंतर आलेल्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही.

10) सदर कामी वाद निर्माण झालेस सर्व अधिकार संस्थान प्रशासनास राहिल.

Signed by

Bhikan Deochand Dabhade

(बी. डी. दाभाडे)

Date: 28-02-2024 17:55:22

कार्यकारी अधिकारी

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी