

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था,शिर्डी
पोस्ट-शिर्डी-४२३ १०९., ता.राहाता, जि.अहमदनगर
फोन नं.०२४२३-२५८५००, फॅक्स नं.०२४२३-२५८८७०
website: - <http://www.shrisaibabasansthan.org>.

कोटेशन सुचना

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांचे करीता “साईआश्रम भक्तनिवास येथील ‘G’ इमारतीमध्ये बसविणेत आलेले १३६ नग जुने ७० वॅटचे सिलिंग फॅन काढून त्या जागी BLDC सिलिंग फॅन तसेच ‘G’ आणि ‘F’ या इमारतीमध्ये स्वतंत्र ०३ फेज एनर्जी मिटर खरेदी करून बसविणेकामी” दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.

विषय:- साईआश्रम भक्तनिवास येथील ‘G’ इमारतीमध्ये बसविणेत आलेले १३६ नग जुने ७० वॅटचे सिलिंग फॅन काढून त्या जागी BLDC सिलिंग फॅन तसेच ‘G’ आणि ‘F’ या इमारतीमध्ये स्वतंत्र ०३ फेज एनर्जी मिटर खरेदी करून बसविणेचे कामाबाबत ...

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांचे करीता “साईआश्रम भक्तनिवास येथील ‘G’ इमारतीमध्ये बसविणेत आलेले १३६ नग जुने ७० वॅटचे सिलिंग फॅन काढून त्या जागी BLDC सिलिंग फॅन तसेच ‘G’ आणि ‘F’ या इमारतीमध्ये स्वतंत्र ०३ फेज एनर्जी मिटर खरेदी करून बसविणेकामी दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. त्याचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे.

Sr. No.	C.S.R. No.	Description	Qty.	Rate	Amount
01	2-10-22	Supplying and erecting Energy Saving BLDC Ceiling fan 230 V A.C. 50 cycles 1200 mm, max. energy consumption of 28W having service ratio (CMM/W) of Min. 8 , PF>0.9, THD<10% with IR remote control/compatible speed regulator, Temperature Rise of Max. 40 deg. C, having external mounted control PCB completely erected in position as per specification no. FG-FN/CF. Make-Crompton, Orient, Halonix, Havells, Bajaj, EESL	136 Nos		
02	6-3-5	Supplying and erecting LT CT multifunction DLMS compliance energy meter of accuracy of class 0.5 , 3x240V,50 Hz with optical & RS 232 port, backlit LCD, measure & display trivector energy, load survey, TOD, tamper detection & logging, power ON /OFF events, instantaneous parameters of rating 1/5 A with display in absence of power complete with zero adjustment & test certificate from manufacturer erected on provided M.S. box and connected to CTs. Make-L&T, HPL, Genus, Ushva	02 Nos.		
Amount Rs.:-					
18% GST Rs.:-					
Total Amount (03+04) Rs.:-					
Round Up Rs.:-					

अटी व शर्ती :-

- उपरोक्त नमूद केलेप्रमाणे BLDC सिलिंग फॅन तसेच ०३ फेज एनर्जी मिटरचे दर हे GST सह द्यावे.
- दरपत्रकात मागणी केलेल्या मटेरियलचेच दर देणेत यावे.
- दरपत्रक भरतांना दरपत्रकात मागणी केलेल्या मटेरियलची कंपनी नमुद करावी अन्यथा सदरचे दरपत्रक अपात्र धरण्यात येईल यांची नोंद घ्यावी.
- BLDC सिलिंग फॅन तसेच ०३ फेज एनर्जी मिटर कार्यादेश दिल्यानंतर ३० दिवसाचे आत मटेरियल पुरविण्यात येऊन कार्यान्वित करून देण्यात यावे. तसेच त्याबाबतचा Successfully Installation & Commissioning Report तसेच Warranty Card संस्थानला सादर करावा.
- उपरोक्त तपशीलात नमूद केलेनुसार सदरचे BLDC सिलिंग फॅन तसेच ०३ फेज एनर्जी मिटर बसवून त्यांचा Successfully Installation & Commissioning Report तसेच Warranty Card संस्थानला प्राप्त झाल्यानंतर बीलाची रक्कम संस्थान नियमानुसार अदा करण्यात येईल.
- कोणतेही अगर सर्व दरपत्रक स्वीकारणे अथवा नाकारणेचा हक्क संस्थानने राखून ठेवला आहे.
- सदरचे BLDC सिलिंग फॅनची Warranty ३ वर्षाची राहिल. तसेच सदर Warranty कालावधीमध्ये सिलिंग फॅनची दुरुस्ती देखभाल/तक्रार निवारण ४८ ते ७२ तासाचे आत करणे पुरवठा धारकास बंधनकारक राहिल.अन्यथा पुरवठा धारकास काळ्या यादीत समावेश करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.
- BLDC सिलिंग फॅनकरीता Quality Test by NABL ची पुर्तता करावी.
- BEE 5 STAR Rated BLDC सिलिंग फॅन देणेचे करावे.
- Air delivery greater than 220 CMM, 4 kv surge protection, service value more than 7.20 & Controller card availability for 5 years BLDC सिलिंग फॅन देणेचे करावे.

आपले दरपत्रक उपरोक्तप्रमाणे स्वतःचे फर्मचे लेटरहेडवर मोहोरबंद पाकीटात, "विद्युत विभाग- साईआश्रम भक्तनिवास येथील ‘G’ इमारतीमध्ये बसविणेत आलेले १३६ नग जुने ७० वॅटचे सिलिंग फॅन काढून त्या जागी BLDC सिलिंग फॅन तसेच ‘G’ आणि ‘F’ या इमारतीमध्ये स्वतंत्र ०३ फेज एनर्जी मिटर खरेदी करून बसविणे कामाचे दरपत्रक" असे पाकीटावर स्पष्ट नमूद करून दरपत्रक, मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी या नांवे दिनांक ०९/०९/२०२३ पर्यंत वरील अटी व शर्तीस अधीन राहून तातडीने पाठविण्याचे करावे. त्यानंतर आलेल्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही.

(पी.शिवा शंकर, भा.प्र.से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था,शिर्डी