



श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी.

मु.पो.शिर्डी, ता.राहाता, जि.अ.नगर, पिन -४२३१०९

दुरध्वनी क्र.(०२४२३) २५८५००, २५८९९०

(वेबसाईट- www.shrisaibabasansthan.org, www.sai.org.in)

(कोटेशन/निविदाजाहिरात)

विषय :- APC कंपनीच्या UPS करीता जुना बॅटरीसेट Buy Back करुन नविन ड्राय बॅटरी सेट पुरविणेकामी सिलबंद कोटेशन/निविदा मागविणे बाबत..

श्री साईबाबा संस्थानच्या ध्वनीक्षेपण व टेलिफोन विभागाकरीता खालील तपशिलात नमुद केलेल्या ड्राय बॅट-यांचे सेटची आवश्यकता सून खालील तपशिलात नमुद केल्याप्रमाणे आपणाकडुन सिलबंद दरपत्रक कोटेशन खालील टी - शर्तीस नुसरुन मागविण्यात येत आहे.

क्र.नं.	तपशील	मागणी संख्या	बॅटरीची कंपनी	सेटचा दर	एकुण रक्कम रुपये सर्व करांसह
१	APC कंपनी Smart-UPS 5000 करीता रॅकसह बॅटरी सेट 12V-5Ah (जुना बॅटरीसेट Buy Back घेऊन नविन बॅटरीसेटचे फिटींग चार्जेस सह)	१६ बॅट-या (०८ बॅट-यांचे दोन सेट)	RBC/एक्साईड /तत्सम		
एकुण रक्कम रुपये (सर्व करांसह)					

अटी:- १) उरोक्त तपशिलातील जुन्या बॅट-या परत घऊन नविन बॅट-यांची किंमत सर्व करांसहीत नमुद करणु आवश्यक आहू

२) सदरच्या बॅट-या संस्थानच्या ध्वनीक्षेपण कक्षातील UPS मध्यकार्यान्वीत करुन दणा आवश्यक आहू

३) सदरच्या बॅट-या पुरवठा आददा दिल्यानंतर लवकरात लवकर पुरविणुबंधनकारक आसून आपणास याकरीता कोणताही

अडव्हान्स, वाहतुक खर्च, फिटींग चार्जेस दण्यात यणार नाही.

४) UPS च्या बॅट-या कार्यान्वीत झाल्यानंतर संस्थान नियमानुसार आपलुबिल आदा करण्यात यईल.

५) बिल लखाशाखमार्फत RTGS व्दारा आदा करण्यात यत असल्यानआपल्या फर्मचलूक ज्या नावानल्ल्यात आहूत्या बँक

कॅन्सलुड चक, बँक खातलंंबर, IFC कोड, GST नंबर लुखात्यासंबंधीत माहिती दणाारजलआहूजलकरुन

बिल आदा करणल

अडचण निर्माण होणार नाही.

६) कोटेशन बंद पाकीटात दि.१३/११/२०२३ अखल संस्थानच्यावक विभागात खालील पत्यावर जमा करण्यात /

पोस्टानु

पाठविण्यात यावत.

मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहल

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी

मु.पो. शिर्डी, ता. राहाता, जि. अहमदनगर

पिन कोड.४२३१०९

७) सिलबंद पाकीटावर ध्वनीक्षेपण व टेलिफोन विभाग UPS बॅटरी कोटेशन असलनुद करावु

(तुकारम हुलवळ)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी